

Amarex KRT ponorné čerpadlo pro čerpání odpadních vod

Průmysl

Voda

Odpadní voda

Energetika

Technika zařízení budov

Těžební průmysl

Oblast použití:

- Čerpání odpadní vody
- Komunální a průmyslová technika odpadních vod
- Úprava odpadních vod
- Úprava kalů
- Čerpání dešťové vody

Další informace:

www.ksbpumpy.cz



Amarex KRT

ponorné čerpadlo pro čerpání odpadních vod

1 Bezpečné proti ucpání a bez údržby

velké volné průchody podstatně snižují riziko ucpávání a náklady na údržbu

2 Optimální účinnost a využití energie

díky variabilní hydraulice
pro každé čerpané médium existuje vhodné oběžné kolo

3 Bezpečnost

podélně zalité vodotěsné kabelové průchody jsou vícenásobně chráněny před pronikáním vody, také při poškození kabelu je zajištěna absolutní těsnost

4 Spolehlivost


je zajištěna 2 mechanickými ucpávkami nezávislými na směru otáčení a valivými ložisky s tukovou náplní po dobu životnosti čerpadla

5 Kontrola


senzory kontrolují teplotu motoru a chrání před přehřátím, vlhkostní čidla varují před případným proniknutím vlhkosti

6 Dlouhá životnost

hřídel je vyroben z nerezové oceli, navíc jsou z nerezové oceli (1.4571) vyrobeny i všechny šrouby přicházející do styku s médiem



Oběžná kola:




Typ S

Typ F


Typ D

Typ E


Typ K



Vedení lanem



Vedení tyčí



Přenosné provedení

Technické údaje:

Konstrukční velikosti:	DIN 40 až 700
Max. průtok:	2.800 l/s
Max. dopravní výška:	100 m
Max. provozní tlak na výtlačné straně:	10 bar
Teplota čerpaného media:	+60 °C



KSB - PUMPY + ARMATURY s. r. o., koncern

149 00 Praha 4-Chodov, Klíčova 2300/6, tel. 241 482 310, 241 480 129, 241 090 211, fax 241 480 123, e-mail: sekretariat@ksbpumpy.cz
301 00 Plzeň, Žižkova 2024/24, tel. + fax 377 329 992, mobil 603 216 655, e-mail: suva@ksbpumpy.cz
386 01 Strakonice, tel. + fax 383 390 366, mobil 602 565 482, e-mail: carek@ksbpumpy.cz
460 15 Liberec, Žimní 97, tel. + fax 482 750 127, mobil 602 482 569, e-mail: pech@ksbpumpy.cz
616 00 Brno, Křoftova 45, tel. 541 244 117, mobil 602 618 688, e-mail: dvoracek@ksbpumpy.cz
710 00 Ostrava 2, Bohumínská 61, tel. + fax 596 241 979, mobil 602 784 316, e-mail: pojer@ksbpumpy.cz
772 00 Olomouc, třída Svobody 39, tel. 585 208 511, fax 585 208 519, e-mail: vladimir.zacal@ksbgroup.cz

www.ksbpumpy.cz